



AGUAS DE ALBANIA S.A.S. E.S.P.

En cumplimiento del art. 10 de la Resolución 999 de 2024: Actualización del art. 1.12.6. De la Resolución CRA 943 DE 2021.

Se comunica a sus usuarios la información para control social a Diciembre 2025

A. NUMERO DE SUSCRIPTORES POR SERVICIO			B. No. MICROMEDIDORES
ESTRATO - USO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO
(1) Bajo-Bajo	1,429	1,438	73
(2) Bajo	1,689	1,704	410
(3) Medio-Bajo	-	-	-
(4) Medio	-	-	-
(5) Medio-Alto	-	-	-
(6) Alto	-	-	-
Industrial	1	1	1
Comercial	86	85	16
Oficial	35	31	13
Especial	9	9	2
TOTAL	3,249	3,268	515

C. CONSUMO (m ³ / Suscriptor/ Mes)		E. VALOR FACTURADO POR SERVICIO (\$)	
ACUEDUCTO		ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
10	390,594.102		205,858.229
10	842,158.283		459,325.862
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
48	38,926.779		22,145.591
41	353,166.475		103,218.783
22	46,948.652		23,133.062
10	7,505.421		4,163.405
	1,679,299.712		817,844.932

ESTRATO - USO	F. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TARIFA (Cargo Fijo)		F. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA TARIFA (Cargo Variable)		G. NIVELES DE SUBSIDIO (-) Y CONTRIBUCIÓN (+)			
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO	
					Cargo Fijo	Básico	Cargo Fijo	Básico
(1) Bajo-Bajo	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	-70%	-70%	-70%	-70%
(2) Bajo	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	-40%	-40%	-40%	-40%
(3) Medio-Bajo	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	-10%	-10%	-10%	-10%
(4) Medio	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	0%	0%	0%	0%
(5) Medio-Alto	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	50%	50%	50%	50%
(6) Alto	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	60%	60%	60%	60%
Industrial	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	30%	30%	30%	30%
Comercial	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	50%	50%	50%	50%
Oficial	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	0%	0%	0%	0%
Especial	6.52%	6.52%	6.52%	6.52%	0%	0%	0%	0%

OTROS INDICADORES									
Descripción		Unidad	Valor		Descripción		Unidad	Valor	
D. Solicitudes de conexión presentadas		Cantidad	5		D. Solicitudes de conexión atendidas		Cantidad	5	
L. Numero de reclamaciones formuladas		Cantidad	109		L. Numero de reclamaciones atendidas		Cantidad	108	
S. Cargo por Consumo del Servicio Público Domiciliario de Acueducto.		\$/m3	4,500.76		T. Cargo por Consumo del Servicio Público Domiciliario de Alcantarillado.		\$/m3	2,579.70	
U. Costo de Tratamiento de Aguas Residuales		\$/m3	-		K. Tiempo promedios de Suspensión Acueducto		Horas/ suspensión	0.12	
J. Continuidad acueducto		h/día	12		N. Número de trabajadores por cada 1000 usuarios.		#Empl/1000	8.81	
M. Indice de Pérdidas Por Suscriptor Facturado		m3/suscriptor/mes	10		P. Área de Prestación del Servicio (APS).		Nombre	Albania	
O. Indice de Riesgo de Calidad del agua -IRCA.		%	4		R. Eficiencia del recaudo - Acueducto		%	19	
Q.Cobertura del servicio - Acueducto		%	84.8%		R. Eficiencia del recaudo - Alcantarillado		%	11	
Q.Cobertura del servicio - Alcantarillado		%	84.2%		Y. Fuente de Abastecimiento		Nombre	Pozo Villa Ladys y Pozo Tahal	